

Betriebspunkt

Anzahl Kreise	1	2	3	4	5	6	7
Druck [m]	28	28	28	28	28	28	28
Volumenstrom [m3/h]	3.3	6.6	9.9	13.2	16.5	19.8	23.1

[m3/h]	Förderdruck [m Wassersäule] für div. Kreise						
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.25	0.16	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
0.5	0.64	0.16	0.07	0.04	0.03	0.02	0.01
0.75	1.45	0.36	0.16	0.09	0.06	0.04	0.03
1	2.57	0.64	0.29	0.16	0.10	0.07	0.05
1.25	4.02	1.00	0.45	0.25	0.16	0.11	0.08
1.5	5.79	1.45	0.64	0.36	0.23	0.16	0.12
1.75	7.87	1.97	0.87	0.49	0.31	0.22	0.16
2	10.28	2.57	1.14	0.64	0.41	0.29	0.21
2.25	13.02	3.25	1.45	0.81	0.52	0.36	0.27
2.5	16.07	4.02	1.79	1.00	0.64	0.45	0.33
2.75	19.44	4.86	2.16	1.22	0.78	0.54	0.40
3	23.14	5.79	2.57	1.45	0.93	0.64	0.47
3.25	27.16	6.79	3.02	1.70	1.09	0.75	0.55
3.5	31.50	7.87	3.50	1.97	1.26	0.87	0.64
3.75	36.16	9.04	4.02	2.26	1.45	1.00	0.74
4	41.14	10.28	4.57	2.57	1.65	1.14	0.84
4.25	46.44	11.61	5.16	2.90	1.86	1.29	0.95
4.5	52.07	13.02	5.79	3.25	2.08	1.45	1.06
4.75	58.01	14.50	6.45	3.63	2.32	1.61	1.18
5	64.28	16.07	7.14	4.02	2.57	1.79	1.31
5.25	70.87	17.72	7.87	4.43	2.83	1.97	1.45
5.5	77.78	19.44	8.64	4.86	3.11	2.16	1.59
5.75	85.01	21.25	9.45	5.31	3.40	2.36	1.73
6	92.56	23.14	10.28	5.79	3.70	2.57	1.89

Pumpenkennlinie mit Anlagenkennlinien in Abhängigkeit der Anzahl Kreise

